

級火薬庫定期自主検査結果表 (号庫～ 号庫)

火薬庫の付近にある保安物件の名称	当該保安物件から最短距離にある火薬庫	保安距離及び当該保安物件までの距離	土堤高 5/4 又は事業用施設の別	判定
第1種	号庫・ トソ	m・ m		適・否
第2種	号庫・ トソ	m・ m		適・否
第3種	号庫・ トソ	m・ m		適・否
第4種	号庫・ トソ	m・ m		適・否
検査項目	検査内容		補正・補修事項	判定
位置	湿地ではないか。			適・否
構造	基準は維持され、排水は良いか。			適・否
壁	構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置	内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。			適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。			適・否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の通気孔	金網張りに腐食等の異常はないか。			適・否
屋根	不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。			適・否
避雷装置	別紙点検表のとおり。			
土堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
防火用空地	境界沿いに巾 2 m 以上確保されているか。			適・否
防火設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・否
警戒設備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。			
天井裏	盗難防止の金網張りに異常はないか。			適・否
庫内暖房設備				有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
外部点灯装置				有・無
検査を指揮監督した保安責任者による記名、押印				印