

煙火火薬庫定期自主検査結果表（ 号庫～ 号庫）

火薬庫の付近にある保安物件の名称	当該保安物件から最短距離にある火薬庫	保安距離及び当該保安物件までの距離	土堤高 5/4 又は事業用施設の別	判定
第1種	号庫・ トソ	m・ m		適・ 否
第2種	号庫・ トソ	m・ m		適・ 否
第3種	号庫・ トソ	m・ m		適・ 否
第4種	号庫・ トソ	m・ m		適・ 否
検査項目	検査内容		補正・ 補修事項	判定
位置	湿地ではないか。			適・ 否
構造	基準は維持され、排水はよいか。			適・ 否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・ 否
盗難防止措置	内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。			適・ 否
壁	構造、厚さの基準は維持されているか。			適・ 否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・ 否
内面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・ 否
天井・ 両妻の換気孔	金網張りに腐食等の異常はないか。			適・ 否
屋根	不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。			適・ 否
防火用空地	境界沿いに巾 2 m 以上確保されているか。			適・ 否
防火設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・ 否
警戒設備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・ 否
土堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・ 否
簡易土堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・ 否
防爆壁	位置、構造、材質等の基準は維持されているか。			適・ 否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。			適・ 否
庫内暖房設備				有・ 無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・ 否
検査を指揮監督した保安責任者による記名、押印				印