

警 鳴 装 置 点 検 表

| 検 査 項 目 | | 検 査 内 容 | 補正・補修事項 | 判 定 |
|---------|-------|--|---------|-----|
| 本 体 | 外 函 | 厚さ 1 mm 以上の鉄板は腐食等生じていないか。 | | 適・否 |
| | 錠 | なんきん、えび錠を使用していないか。(錠) | | 適・否 |
| | 開 口 部 | 雨、雪、虫等が入り難い構造となっているか。 | | 適・否 |
| | | 外部から回路、警報部に直接接触しえないか。 | | 適・否 |
| 警 報 器 | 種 類 | サイレン・ブザー・ベル・その他 () | | 適・否 |
| | 音 量 | 1 m の距離で 8 0 ホン以上あるか。(ホン) | | 適・否 |
| 回 路 | | 庫内電流は 1 0 ミリアンペア以下になっているか。 | | 適・否 |
| | | 遮断により警報、警鳴が鳴るか。 | | 適・否 |
| | | 保安装置 (避雷器、ヒューズ) は正常か。 | | 適・否 |
| | | 装置の作動テストにより、スイッチを押したとき、警報警鳴が鳴るか。 | | 適・否 |
| 電 源 | | 電圧の消耗状況を示すメーター、標示灯は正常に作動しているか。 | | 適・否 |
| | | 交流使用の場合、停電等により自動的に予備電池に切り替わるか。 | | 適・否 |
| そ の 他 | | 警報を止めるスイッチ、作動テストスイッチ、電池及びメーター類は収納設備の内部に設けてあるか。 | | 適・否 |
| | | 故障箇所の発見、部品取換、修理が容易に行えるよう予備品、取替品等は用意してあるか。 | | |
| 備 考 | | | | |