

貯蔵・消費設備 日常点検表

年 月

点 検 箇 所	点 検 項 目	点 検 方 法	点 検 日 及 び 結 果																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 使用開始前																																	
貯蔵設備	容 器	外 観 点 検	目 視																														
	〃	漏 れ ・ 亀 裂 ・ 変 形	石 鹼 水 又 は 五 感																														
	〃	貯 蔵 量 の 確 認	目 視																														
	〃	火気等の有無（周囲5m以内）	〃																														
貯蔵設備等	高 圧 配 管	漏 れ ・ 亀 裂 ・ 変 形	石 鹼 水 又 は 五 感																														
	弁 ・ 調 整 器	弁 開 放 ・ 漏 れ ・ 変 形 ・ 機 能 確 認	〃																														
	安 全 弁	機 能 確 認	五 感																														
	気 化 装 置	漏 れ ・ 腐 食 ・ 水 量	石 鹼 水 又 は 五 感																														
	ガ ス 検 知 警 報 器	腐 食 ・ 変 形 ・ 機 能 確 認	五 感																														
	散 水 装 置	目 づ ま り (ノズル) ・ 機 能 確 認	〃																														
消費設備	中 低 圧 配 管	漏 れ ・ 亀 裂 ・ 変 形	石 鹼 水 又 は 五 感																														
	圧 力 計 (低 圧 側)	機 能 確 認	目 視																														
その他	換 気	室 内 の 換 気 の 良 否	五 感																														
	消 火 器	腐 食 ・ 機 能 確 認	〃																														
2 作動状況																																	
貯蔵設備等	圧 力 計 (高 圧 側)	機 能 確 認	目 視																														
	一 次 調 整 器	〃	五 感																														
	二 次 調 整 器	〃	〃																														
	気 化 装 置	※ 一 次 圧 力	目 視																														
	〃	※ 二 次 圧 力	〃																														
消費設備	〃	※ 水 温	〃																														
	圧 力 計 (中 低 圧 側)	機 能 確 認	〃																														
	燃 焼 装 置	〃	五 感																														
	〃	燃 焼 状 態	目 視																														
電 気 設 備	機 能 確 認	五 感																															
3 使用終了後																																	
消費設備	各 所 弁 閉 止 確 認	目 視																															
	設 備 全 体 ガ ス 漏 れ	石 鹼 水 又 は 五 感																															
点 検 者 名																																	

※適は「○」、否は「×」を記入すること。但し、※印の項目は数値を記入すること。（点検記録は記載の日から3年間保存）