

様式4 2

実包火薬庫定期自主検査結果表（最大貯蔵量　トン）

火薬庫の付近にあ る保安物件の名称		保安距離及び当該保 安物件までの距離	事業施設の別	備 考	判定
第1種		m・m			適・否
第2種		m・m			適・否
第3種		m・m	事業所・非事業		適・否
第4種		m・m	事業所・非事業		適・否
検査項目	検査内容			補正・補修事項	判定
位置	湿地ではないか。				適・否
構造	基準は維持され、排水はよいか。				適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
盜難防止措置	内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。				適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。				適・否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。				適・否
内面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。				適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食等の異常はないか。				適・否
壁	構造、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
屋根	構造、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
避雷装置	別紙点検表のとおり。				
防火用空地	境界沿いに巾2m以上確保されているか。				適・否
防火設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。				適・否
警戒設備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。				適・否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。				
庫内暖房設備					有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。				適・否
外部点燈装置					有・無
検査を指揮監督 した保安責任者 による記名					